



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.
Ταχ. Δ/ση: Λ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ &
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1
Ταχ. Κωδ.: 18900
Πρόεδρος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Τηλ.: 2132027431

ΣΑΛΑΜΙΝΑ 10/01/2020
Αριθ. Πρωτ. 6

Προς
Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαλαμίνας θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τον περιοδικό **Επανελέγχο- Συντήρηση – Αναγόμωση Πυροσβεστήρων** οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στις Σχολικές Μονάδες τις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με **απευθείας ανάθεση** μετά από άνοιγμα κλειστών προσφορών.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τη μελέτη του Δήμου, μέχρι και την **Πέμπτη 16/01/2020 και ώρα 13:30** μ.μ. οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο γραφείο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας **αφού πρωτοκολληθούν από το Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.**

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την επόμενη ημέρα & ώρα 13:30 μ.μ.

Όλες οι εργασίες επανελέγχου-συντήρησης-αναγόμωσης θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δηλαδή την ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ Β' 52), την ΚΥΑ 17230/671/2005(ΦΕΚ.Β' 1218), άλλες σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, τα σχετικά πρότυπα του ΕΛΟΤ ή άλλη νομοθεσία που πιθανώς θα ισχύει την ημερομηνία πραγματοποίησης των εργασιών.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από Αναγνωρισμένη Εταιρεία επανελέγχου-συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων. Η πιστοποίηση της εταιρείας διενεργείται από Αναγνωρισμένους Φορείς Πιστοποίησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα κατατεθούν όλα τα αποδεικτικά έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις κτλ.)

Η συντήρηση πρέπει να γίνει έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των πυροσβεστήρων μετά το τέλος των εργασιών. Εάν στην πορεία αυτών των εργασιών διαπιστωθεί η φθορά κάποιου εξαρτήματος του πυροσβεστήρα (ασφάλεια, λάστιχο, στόμιο, μανόμετρο κλπ.) θα πρέπει να αντικαθίσταται άμεσα.

Σύμβαση για (1) έτος και οι εργασίες θα γίνουν βάση της ημερομηνίας λήξεως του εκάστοτε πυροσβεστήρα. Εκτιμάτε ότι ο αριθμός και το είδος των πυροσβεστήρων είναι οι εξής:

A/A	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ	ΤΕΜ.
1	Φορητός πυροσβεστήρας (Ξηράς κόνεως 6-12 Kg, CO ₂ 5-6Kg)	210
2	Πυροσβεστήρας οροφής Ξηράς κόνεως 6-12Kg	13
3	Έλεγχος φιαλών CO ₂ 45 Kg μόνιμου συστήματος κατάσβεσης	2

Ο αριθμός των πυροσβεστήρων μπορεί να κυμανθεί κατά $\pm 10\%$.

Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται τα όποια ανταλλακτικά (O-ring, Προωθητικό αέριο, Ασφάλεια περόνης, Δακτύλιος ελέγχου, Κορδόνι περόνης, Περόνη κλείστρου) για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων καθώς και τυχόν υδραυλικές δοκιμές.

Καθώς να επισυνάψετε και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

A) Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε) τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

B) Φορολογική ενημερότητα

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Δ) Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ

Ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρησή σας δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού όπως αναφέρεται στον Ν.4412/2016 άρθρο 73 και 74.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ